



ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

(saskaņā ar STR 1.03.02:2008)

2012-08-08

Nr. 5

1 lapa no 2

Ražotāja nosaukums:	UAB "Vandens linija" , uzņēmuma kods: 135860434
Adrese:	Neries piekraste 16H, LT-48402, Kauņa Tālr./fakss: 8 (37) 361112; El. pasts: vadybininkai@vandenslinija.lt
Produkta izgatavošanas vieta:	Neries piekraste 16H, LT-48402, Kauņa
Produkta apraksts:	Metināti "kāpnīšu" formas dvieļu žāvētāji, izgatavoti no nerūsējošā tērauda sametinātām caurulēm., kas atbilst EN 10217-7 prasībām, tērauda veids – austenīta, 1.4301 (304 saskaņā ar ASTM klasifikāciju).
Produkta mērķis:	Žāvētāji paredzēti vannas vai dušas telpu apsildīšanai, dvieļu un veļas žāvēšanai, tie var tik izmantoti gan dzīvojamās, gan sabiedriskās ēkās.

Aprakstītais būvniecības produkts atbilst turpmāk sniegtajām tehnisko specifikāciju prasībām:


IST 135860434 – 1:2012 prasībām un šādiem deklarētiem rādītājiem:

Rādītāja nosaukums		Norma			
Modeļa identifikators		Waltz 700-6	Waltz 700-7	Waltz 1000-8	Waltz 1000-10
Augstums / platums, mm		700/500 (±2)	700/500 (±2)	1000/500 (±2)	1000/500 (±2)
Vertikālo cauruļu nominālais diametrs, mm		Ø 32	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Šķērsenisko cauruļu nominālais diametrs, mm		Ø 20	Ø 20	Ø 20	Ø 20
Nominālais siltuma atdeves laukums, m ²		0,47	0,47	0,47	0,47
Vertikālo cauruļu forma		taisna	taisna	taisna	taisna
Šķērsenisko cauruļu forma		Izliektas galos	Izliektas galos	Izliektas galos	Izliektas galos
Žāvētāja izstarotā siltuma plūsma Φ_{nc} (W), ja telpas temperatūra ir 20 °C, aprēķināts saskaņā ar STR 2.09.04:2008 (37 a formulas un 8 pielikuma 8.2 tabulas), ja karstā ūdens temperatūra:	90	min. 443	min. 508	min. 596	min. 726
	70	min. 353	min. 405	min. 474	min. 578
	65	min. 331	min. 380	min. 445	min. 543
	60	min. 291	min. 334	min. 391	min. 477
	55	min. 239	min. 274	min. 321	min. 391
	50	min. 199	min. 229	min. 268	min. 327
	45	min. 159	min. 182	min. 213	min. 260
Iestatījuma vītne		Vidējais, 1/2"	Vidējais, 1/2"	Vidējais, 1/2"	Vidējais, 1/2"
Vītnes garums, mm		10	10	10	10
Stiprinājuma elementu saturs /garums, mm		4 / 90 ± 2	4 / 90 ± 2	4 / 90 ± 2	4 / 90 ± 2
Hidrauliskā pārbaude ar aukstu ūdeni, 10 ± 0,5 atm, 10 min.		Iztur	Iztur	Iztur	Iztur
Izskats		Žāvētāju virsma spīdīga, bez redzamiem mehāniskiem bojājumiem, metināšanas vietām, stiprinājuma elementiem, malām jābūt gludām, bez šķembām vai kādiem citiem asiem elementiem.			
Attālums starp šķērseniskajām caurulēm, mm		80±1	180±1		
Plakne		Uzņēmumā veikto izgatavotās produkcijas kvalitātes pārbaudes rezultāti.			
Atbilstības deklarācijas pamatojums:		Uzņēmumā veikto izgatavotās produkcijas kvalitātes pārbaudes rezultāti.			

**Īpašie produkta lietošanas
noteikumi:**

Žāvātāju pieslēgt var tikai kvalificēti santehniķi. Sargāt žāvētāju no mehāniskiem bojājumiem. Ražotājs neatbild par iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar nepareizi pieslēgtu dvieļu žāvētāju vai ārēju žāvētāja bojājumu dēļ.

Ražošanas direktors
(pilnvarotās personas amats)



(paraksts (zīmogs))

Andrius Didžgalvis
(vārds, uzvārds)

Deklarācija izdota saskaņā ar 1992. gada 14. jūnija likuma, kuram izsniegta deklarācija nosaukums un izdošanas datums

