



ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

(saskaņā ar STR 1.03.02:2008)

1 lapa no 2

2012-08-08

Nr. 6

Ražotāja nosaukums:	UAB "Vandens linija", uzņēmuma kods: 135860434
Adrese:	Neries piekraste 16H, LT-48402, Kauņa Tālr./fakss: 8 (37) 361112; El. pasts: vadybinikai@vandenslinija.lt
Produkta izgatavošanas vieta:	Neries piekraste 16H, LT-48402, Kauņa
Produkta apraksts:	Metināti "kāpnīšu" formas dvieļu žāvētāji, izgatavoti no nerūsējošā tērauda sametinātām caurulēm., kas atbilst EN 10217-7 prasībām, tērauda veids – austeniāta, 1.4301 (304 saskaņā ar ASTM klasifikāciju).
Produkta mērķis:	Žāvētāji paredzēti vannas vai dušas telpu apsildīšanai, dvieļu un veļas žāvēšanai, tie var tik izmantoti gan dzīvojamās, gan sabiedriskās ēkās.

Aprakstītais būvniecības produkts atbilst turpmāk sniegtajām tehnisko specifikāciju prasībām:

IST 135860434 – 1:2012 prasībām un šādiem deklarētiem rādītājiem:

Rādītāja nosaukums		Norma			
		Standard 700-6	Standard 700-7	Standard 1000-8	Standard 1000-10
Modeļa identifikators		Standard 700-6	Standard 700-7	Standard 1000-8	Standard 1000-10
Augstums / platums, mm		700/500 (±2)	700/500 (±2)	1000/500 (± 2)	1000/500 (±2)
Vertikālo cauruļu nominālais diametrs, mm		Ø 32	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Šķērsenisko cauruļu nominālais diametrs, mm		Ø 20	Ø 20	Ø 20	Ø 20
Nominālais siltuma atdeves laukums, m ²		0,47	0,47	0,47	0,47
Vertikālo cauruļu forma		taisna	taisna	taisna	taisna
Šķērsenisko cauruļu forma		Izliektas galos	Izliektas galos	Izliektas galos	Izliektas galos
Žāvētāja izstarotā siltuma plūsma Φ_{ncs} (W), ja telpas temperatūra ir 20 °C, aprēķināts saskaņā ar STR 2.09.04:2008 (37 a formulas un 8 pielikuma 8.2 tabulas), ja karstā ūdens temperatūra:	90	min. 263	min. 298	min. 356	min. 426
	70	min. 209	min. 237	min. 282	min. 338
	65	min. 196	min. 222	min. 265	min. 318
	60	min. 172	min. 195	min. 233	min. 279
	55	min. 141	min. 160	min. 191	min. 229
	50	min. 118	min. 134	min. 160	min. 192
	45	min. 94	min. 106	min. 127	min. 152
Iestatījuma vītne		Vidējais, 1/2"	Vidējais, 1/2"	Vidējais, 1/2"	Vidējais, 1/2"
Vītnes garums, mm		10	10	10	10
Stiprinājuma elementu saturs /garums, mm		4 / 90 ± 2	4 / 90 ± 2	4 / 90 ± 2	4 / 90 ± 2
Hidrauliskā pārbaude ar aukstu ūdeni, 10 ± 0,5 atm, 10 min.		Iztur	Iztur	Iztur	Iztur
Izskats		Žāvētāju virsma spīdīga, bez redzamiem mehāniskiem bojājumiem, metināšanas vietām, stiprinājuma elementiem, malām jābūt gludām, bez šķembām vai kādiem citiem asiem elementiem.			
Attālums starp šķērseniskajām caurulēm, mm		80±1 180±1			
Plakne		Uzņēmumā veikto izgatavotās produkcijas kvalitātes pārbaudes rezultāti.			
Atbilstības deklarācijas pamatojums:		Uzņēmumā veikto izgatavotās produkcijas kvalitātes pārbaudes rezultāti.			

Īpašie produkta lietošanas noteikumi:

Žāvātāju pieslēgt var tikai kvalificēti santehniķi. Sargāt žāvētāju no mehāniskiem bojājumiem. Ražotājs neatbild par iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar nepareizi pieslēgtu dvieļu žāvētāju vai ārēju žāvētāja bojājumu dēļ.



(paraksts (zīmogs))

Andrius Didžgalvis
(vārds, uzvārds)

uzņēmuma, kuram izsniegta deklarācija nosaukums un izdošanas datums