



ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

(saskaņā ar STR 1.03.02:2008)

2012-08-08

Nr. 7

1 lapa no 2

Ražotāja nosaukums:	UAB "Vandens linija", uzņēmuma kods: 135860434
Adrese:	Neries piekraste 16H, LT-48402, Kauņa Tālr./fakss: 8 (37) 361112; El. pasts: vadybinikai@vandenslinija.lt
Produkta izgatavošanas vieta:	Neries piekraste 16H, LT-48402, Kauņa
Produkta apraksts:	Metināti "kāpnīšu" formas dvieļu žāvētāji, izgatavoti no nerūsējošā tērauda sametinātām caurulēm., kas atbilst EN 10217-7 prasībām, tērauda veids – austenīta, 1.4301 (304 saskaņā ar ASTM klasifikāciju).
Produkta mērķis:	Žāvētāji paredzēti vannas vai dušas telpu apsildīšanai, dvieļu un veļas žāvēšanai, tie var tik izmantoti gan dzīvojamās, gan sabiedriskās ēkās.

Aprakstītais būvniecības produkts atbilst turpmāk sniegtajām tehnisko specifikāciju prasībām:

IST 135860434 – 1:2012 prasībām un šādiem deklarētiem rādītājiem:

Rādītāja nosaukums		Norma	
Modeļa identifikators		Laguna 700-7	Laguna 1000-10
Augstums / platums, mm		700/500 (±2)	1000/500 (±2)
Vertikālo cauruļu nominālais diametrs, mm		Ø 32	Ø 32
Šķērsenisko cauruļu nominālais diametrs, mm		Ø 20	Ø 20
Nominālais siltuma atdeves laukums, m ²		0,47	0,47
Vertikālo cauruļu forma		taisna	taisna
Šķērsenisko cauruļu forma		Izliektas galos un ovāli izliektas	Izliektas galos un ovāli izliektas
Žāvētāja izstarotā siltuma plūsma Φ_{nc} (W), ja telpas temperatūra ir 20 °C, aprēķināts saskaņā ar STR 2.09.04:2008 (37 a formulas un 8 pielikuma 8.2 tabulas), ja karstā ūdens temperatūra:	90	min. 247	min. 332
	70	min. 234	min. 314
	65	min. 220	min. 295
	60	min. 193	min. 259
	55	min. 159	min. 213
	50	min. 133	min. 178
	45	min. 105	min. 141
Iestatījuma vītne		Vidējais, 1/2"	Vidējais, 1/2"
Vītnes garums, mm		10	10
Stiprinājuma elementu saturs /garums, mm		4 / 90 ± 2	4 / 90 ± 2
Hidrauliskā pārbaude ar aukstu ūdeni, 10 ± 0,5 atm, 10 min.		Iztur	Iztur
Izskats		Žāvētāju virsma spīdīga, bez redzamiem mehāniskiem bojājumiem, metināšanas vietām, stiprinājuma elementiem, malām jābūt gludām, bez šķembām vai kādiem citiem asiem elementiem.	
Attālums starp šķērseniskajām caurulēm, mm		80±1	180±1
Plakne		Uzņēmumā veikto izgatavotās produkcijas kvalitātes pārbaudes rezultāti.	
Atbilstības deklarācijas pamatojums:		Uzņēmumā veikto izgatavotās produkcijas kvalitātes pārbaudes rezultāti.	

**Īpašie produkta lietošanas
noteikumi:**

Žāvātāju pieslēgt var tikai kvalificēti santehniķi. Sargāt žāvētāju no mehāniskiem bojājumiem. Ražotājs neatbild par iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar nepareizi pieslēgtu dvieļu žāvētāju vai ārēju žāvētāja bojājumu dēļ.

Ražošanas direktors

(pilnvarotās personas amats)



(paraksts (zīmogs))

Andrius Didžgalvis

(vārds, uzvārds)

Deklarācija izdota

uzņēmuma, kuram izsniegta deklarācija nosaukums un izdošanas datums

